

2

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4220 /GXN-TNMT-QLMT


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 7 năm 2011

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính.

GIẤY XÁC NHẬN

Số chứng thực
Ngày 06

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA
QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/QĐ-TH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
CỦA DỰ ÁN CỤM CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - KHÁCH SẠN
PHỐ CHỦ TỊCH UBND - VĂN PHÒNG - CĂN HỘ CAO CẤP VÀ BÃI ĐẬU XE NGẦM VINCOM (KHU B)
TRƯỚC KHI ĐI VÀO VẬN HÀNH CHÍNH THỨC



SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
XÁC NHẬN

1. Trước khi đi vào vận hành chính thức Khu B của Cụm công trình trung tâm thương mại - dịch vụ - khách sạn - văn phòng - căn hộ cao cấp và bãi đậu xe ngầm Vincom tại địa chỉ số 70-72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Công ty cổ phần Vincom đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định số 51/QĐ-TNMT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Cụm công trình trung tâm thương mại - dịch vụ - khách sạn - văn phòng - căn hộ cao cấp và bãi đậu xe ngầm Vincom" sau đây:

- Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 300 m³/ngày.đêm. Theo kết quả phân tích mẫu nước ngày 25/01/2011 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường, chất lượng nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT.
- Xây dựng phòng chứa rác (có trang bị điều hòa không khí) tại tầng hầm B5. Đăng ký Sở chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo qui định.
- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung động phát sinh từ quá trình hoạt động của 05 máy phát điện dự phòng với tổng công suất 8,8 MW. Theo kết quả phân tích mẫu khí ngày 24/01/2011 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường, chất lượng khí thải tại lồng ống khói các máy phát điện 2000 KVA, 1600 KVA đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT.
- Thực hiện chương trình giám sát môi trường theo qui định.

Điều 2. Công ty cổ phần Vincom có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu bắt buộc sau đây:

1. Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo và các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các giai đoạn tiếp theo của Dự án “Cụm công trình trung tâm thương mại – dịch vụ - khách sạn – văn phòng – căn hộ cao cấp và bãi đậu xe ngầm Vincom”.

2. Chủ động xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố và các tình huống bất lợi xảy ra gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường trong suốt quá trình vận hành Dự án và báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và các cơ quan nhà nước liên quan khác để được hướng dẫn, hỗ trợ.

3. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND / P.TNMT Q.1;
- UBND P.Bến Nghé;
- Lưu: VT, QLMT, Q.Hoa.(6)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Phước